

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres
posiadacza certyfikatu: Z.S.E. "OSPEL" S.A.
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Nazwa i adres producenta: Z.S.E. "OSPEL" S.A.
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Miejsce produkcji: Z.S.E. "OSPEL" S.A.
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, naścienne, pojedyncze, z zaciskami
gwintowymi ze stykiem ochronnym i bez styku ochronnego seria BIS
250V, 16A, IP20 wg załącznika

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016
(IDT IEC 60884-1:2002/AMD1:2006/AMD2:2013)

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2020/97 z dnia 14.04.2020 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 65/2022 z dnia 06.06.2022 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Numer certyfikatu: 51/2023/Z

Data wydania certyfikatu: 19.04.2023 r.
Certyfikat ważny do: 20.04.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,
e-mail: biuro@zetom.eu

Załącznik
do Certyfikatu nr 51/2023/Z
z dnia 19.04.2023 r.

Typoszereg gniazd wtyczkowych stałych serii BIS:


Lp.	Nazwa wyrobu	Typ	Odmiana
1	Gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P n/t A	334	GN – 1B
2	Gniazda wtyczkowe pojedyncze z przesłonami 2P n/t A	334	GN – 1BP
3	Gniazda wtyczkowe pojedyncze 2P + Z n/t A	335	GN – 1BZ
4	Gniazda wtyczkowe pojedyncze z przesłonami 2P + Z n/t A	335	GN – 1BZP

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI


dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Edward Makiela