



Ref. Certif. No.

PL 2 0524

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CÉI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
ProduitFixed, single, flush-type socket-outlets with side-earthing
contact.Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurZ.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka, ul. Główna 128, PL 42-436 Pilica, PolandName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantZ.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka, ul. Główna 128, PL 42-436 Pilica, PolandName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineZ.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
Wierbka, ul. Główna 128, PL 42-436 Pilica, PolandNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page☐ Additional Information on page 2Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

16 A; 250 V~; (A): IP20; (B): IP44


Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Model / Type Ref.
Ref. De type

Series: Type:	Series: Type:
Impresja (A): 1017, (B): 1019;	Karo (A): 1518, (B): 1520;
Sonata (A): 1082, (B): 1084;	Kier (A): 1716, (B): 1718
As (A): 1317, (B): 1319;	

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,, peuvent
être indiqués sur la 2^{ème} page☐ Additional Information on page 2A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60884 1:2002+A1:2006+A2:2013

Ed. 3

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of
this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce CertificatLS-16.070/16.035/I/E;
LS-16.070/16.035/II/EThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de CertificationSEP – BBJ
ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
POLANDPhone: +48 22 812 69 38
Fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj.pl

Date: 2017-01-02

Signature:

Zbigniew Brzozowski