

# CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: Z.S.E. "OSPEL" S.A.  
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Nazwa i adres producenta: Z.S.E. "OSPEL" S.A.  
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Miejsce produkcji: Z.S.E. "OSPEL" S.A.  
Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica

Nazwa wyrobu: Puszki instalacyjne, izolacyjne, odgałęźne, naścienne, z zamocowanymi zaciskami typ 854 model ONH-4A5, typ 855 model ONH-4B5  
400V, 4 mm<sup>2</sup>, -5°C - +60°C, IP44, IP67

Wyrób spełnia wymagania zawarte w:  
**PN-EN 60670-22:2009 (IDT EN 60670-22:2006), PN-EN 60670-1:2007+IS1:2009+A1:2013 (IDT EN 60670-1:2005/IS1:2009/A1:2013)**

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Sprawozdania z badań nr B/2023/125/1 z dnia 29.05.2023 r., B/2023/125/2 z dnia 30.05.2023 r. wykonanego przez Laboratorium Badawcze i Wzorcujące „ZETOM” Katowice
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 65/2022 z dnia 06.06.2022 r.

**Prawo do oznaczania** dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

**Numer certyfikatu: 87/2023/Z**

Data wydania certyfikatu: 23.06.2023 r.  
Certyfikat ważny do: 23.06.2028 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

**Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"**  
**im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.**

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice,  
tel: 32 2569 257, tel/fax: 0048 32 2569 305,  
e-mail: biuro@zetom.eu