



Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna, ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
NIP: 649 001 08 64, Kapitał Zakładowy: 2 098 400,00 PLN (opłacony w całości)
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS: 0000098682

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE NR 118/2025

Producent: Z.S.E. „OSPEL” S.A.
ul. Główna 128, Wierbka
42-436 Pilica

Wyrób: Łącznik elektroniczny- regulator temperatury serii: *IMPRESJA, SONATA, AS, KARO, ARIA, SZAFIR, FOKUS*

Typ/Odmiana: *1043/(RTP-1Y...), 1109/(RTP-1R...), 1344/(RTP-1G...), 1548/(RTP-1S...), 2180/(RTP-1U...), 2651/(RTP-1Z.../1X...)*

Zastosowanie: Łącznik elektroniczny, podtynkowy- regulator temperatury z czujnikiem podpodłogowym, z zaciskami gwintowymi. 230V~; 3200W-żarowe, 750W indukcyjne; IP20

Identyfikacja partii: XXX (*gdzie: dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień wykonania, trzecia cyfra oznacza ostatnią cyfrę roku wykonania*)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony wyrób jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

- **DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE** - LVD
(Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 357)
- **DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE** - EMC
(Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 79)
- **DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE** - RoHS
(Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88)

oraz spełnia wymagania następujących norm:

- PN-EN 60730-1:2016-10 (IDT EN 60730-1:2016)
- PN-EN 60730-2-9:2011 (IDT EN 60730-2-9:2010)

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Z.S.E. „OSPEL” S.A.

WIERBKA; ul. Główna 128
42-436 PILICA

tel.: 32 67 37 106-110

NIP: 649-001-08-64, BDO 000002800

10.12.2025 r. Wierbka

Data i miejsce wystawienia

PROKURENT

mgr inż. *Wioletta Kotlińska*

Podpis